


**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA**

PROVA di EVACUAZIONE del 6/12/2016
Short Report

Edificio 1000E – Ca' Gialla
Agripolis

Polo Multifunzionale di Agripolis – Servizio Sicurezza



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Viene simulato un principio di incendio al primo piano
e viene avvisata la **squadra di emergenza**




Gli addetti della squadra, verificato l'incendio, chiamano il
coordinatore dell'emergenza che ordina l'evacuazione dell'edificio



Attivato l'allarme, tutti abbandonano l'edificio e si dirigono al **punto di raccolta**

Gli addetti seguono l'evacuazione, lasciano locali ed impianti in sicurezza, presidiano gli ingressi, controllano i presenti al punto di raccolta ed attendono la fine dell'emergenza



In breve:

- **VENGONO COINVOLTI 7 ADDETTI (ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO)**
- **PARTECIPA ALL'ESERCITAZIONE ANCHE L'ESU (MENSA E BAR)**
- **L'ESERCITAZIONE INIZIA ALLE ORE 09.33**
- **VIENE DECRETATA LA FINE DELL'EMERGENZA ALLE 09.47**
- **LA FASE DI EVACUAZIONE DELL'INTERO EDIFICIO DURA IN TOTALE 7 MINUTI**