



**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PADOVA**

**PROVA di EVACUAZIONE del 30/05/2018**  
**Breve Report**

**Edificio 1000A – Pentagono  
Agripolis**



Viene simulato un principio di incendio al secondo piano e viene avvisata la **squadra di emergenza**




Gli addetti della squadra, verificato l'incendio, chiamano il **coordinatore dell'emergenza** che ordina l'evacuazione dell'edificio





UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PADOVA

Attivato l'allarme, tutti abbandonano l'edificio e  
si dirigono al **punto di raccolta**



Gli addetti seguono l'evacuazione, lasciano  
locali ed impianti in sicurezza, presidiano  
gli ingressi, controllano i presenti al punto  
di raccolta ed attendono la fine  
dell'emergenza



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PADOVA



In breve:

- **VENGONO COINVOLTI 10 ADDETTI (ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO)**
- **L'ESERCITAZIONE INIZIA ALLE ORE 09.25**
- **VIENE DECRETATA LA FINE DELL'EMERGENZA ALLE 09.42**
- **L'EVACUAZIONE DELL'INTERO EDIFICIO DURA IN TOTALE 5 MINUTI DAL SUONO DELLA SIRENA**

Polo Multifunzionale di Agripolis – Servizio Sicurezza